

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56 E-mail: oogn-uepn@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8: т. 362-42-52; tondekatereburg@mail.ru

Предписание N 493/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному автономному профессиональному образовательному

учреждению Свердловской области «Екатеринбургский техникум

отраслевых технологий и сервиса»

Законному представителю юридического лица -

Директору Горбуновой Натальи Анатольевне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору капитана внутренней службы Сбродова Степана Владимировича № 493 от «06» апреля 2021 года в период с «14» апреля 2021 года по «12» мая 2021 года инспектором отделения надзорной НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Гамаюновой В.В. проведена плановая выездная проверка на территории, в здании и помещениях Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Учителей, 2

совместно с директором государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» Горбунова Н.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации,	<u>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</u> (п. 54 - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и	01.04.2022	

<p>правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (системы смонтированы в 2004 году)</p>	<p>пожаротушения до их замены в установленном порядке) РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (п.1.10 - после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению п.1.12 - в зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации: - выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности существующей для дальнейшей эксплуатации; - провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики; - продлить эксплуатацию установки пожарной автоматики, назначив срок следующего освидетельствования) ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (п. 5.1.7 - при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой систем)</p>			
---	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Гамаюнова В.В.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 11 " мая 2021г.

Предписание для исполнения получило:

[Signature]
(подпись)

И.о. директора Симоненко С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

" 12 " мая 2021г.

Телефоны доверия:
8 (499) 216-99-99 – МЧС России
8 (343) 262-99-99 – Главное Управление МЧС России по Свердловской области